

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДСКОМУ
ОКРУГУ МЫТИЩИ

Московская область, г. Мытищи, ул. Комарова, д. 7, тел. 583-88-89

Предписания № 6/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

муниципальному бюджетному дошкольному учреждению комбинированного вида детский сад
№ 54 «Радуга» (МБДОУ № 54 «Радуга»)
в лице заведующего Новохацкой Оксаны Владимировны

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора городского округа Мытищи по пожарному надзору, заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Мытищи, майора внутренней службы С.В. Ананичева № 6 от «09» января 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «21» января по «23» января 2020 г., государственным инспектором городского округа Мытищи по пожарному надзору, капитаном внутренней службы Мамойко Л.Н., была проведена плановая проверка с целью контроля за обеспечением пожарной безопасности на территории, в зданиях и помещениях муниципального бюджетного дошкольного учреждения комбинированного вида детский сад № 54 «Радуга» (МБДОУ № 54 «Радуга») по адресу: 141007, Московская область, г. Мытищи, ул. Медицинская, д. 8. При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ № 54 «Радуга» Новохацкая Оксана Владимировна, заместитель заведующего по безопасности МБДОУ № 54 «Радуга» Щеткина Л.М.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Дымовые датчики автоматической пожарной сигнализации расположены менее 0,5 метра от осветительных приборов.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4, ст. 4; НПБ 88-2001 п. 12.33*; СП 5.13130.2009 п. 13.3.6;	20 апреля 2020 года	
2.	Отделка стен на путях эвакуации 1-го этажа у концертного зала выполнена при помощи материалов с показателями по пожарной опасности выше	(ФЗ-69, ст. 2, ФЗ-184, ст. 46, СНиП 21.01.97* п. 6.25*);	20 апреля 2020 года	

	требуемых сертификаты пожарной безопасности на используемый материал). (отсутствуют)			
3.	На дверях лестничных клеток отсутствуют уплотнения в притворах.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4, ст. 4; СНиП 21-01.97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.18*.	20 апреля 2020 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


(подпись)
«23» января 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)
«23» января 2020 г.

Государственный инспектор
городского округа Мытищи по
пожарному надзору, капитан
внутренней службы Мамоико Л.Н.

(должность, фамилия, инициалы)